



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail-odprik@emergcom.rg.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона (факса), электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Удорского района

(наименование Отделения (подразделения) органа государственного пожарного надзора)

ул., Нагорная, д. 1, с. Кослап, Удорский район, 169240
тел: 8(82135)34-120, факс: ДДС-01 ГЧ-53 ГКУ «5 отряд ФПС по РК» 8(82135)33-770, e-mail-OGPN UDORA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отделения надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 124 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
"Дом детского творчества" пгт. Усогорск**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Удорского района по пожарному надзору № 124 от 03 декабря 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. « 10 » декабря 2013 г. по 11 ч. 00 мин. « 16 » декабря 2013 г. проведена внеплановая, выездная проверка старшим инспектором отделения пожарной деятельности Удорского района УГД Главного управления МЧС России по Республике Коми – государственным инспектором Удорского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Смосяром Александром Дмитриевичем здания и помещений Муниципального образовательного учреждения "Дом детского творчества" пгт. Усогорск расположенного по адресу: 169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, д. 18 (здание Дома детского творчества) совместно с директором МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт Усогорск Жилиной Ольгой Николаевной, заместителем директора по АХР МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Палкиной Анной Вячеславовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
Здание и помещения МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт Усогорск, ул. Ленина, д. 18				
1.	Руководитель организации (директор дома детского творчества) не обеспечил исправное состояние в здании школы систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации - АУПС), а именно в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»; статья 4, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-	05.06.2014 г.	

	<p>опасности по монтажу АУПС в некоторых защищаемых помещениях установлено по одному пожарному извещателю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в помещении раздевалки танцевального зала и в помещении рабочего по зданию (1 этаж, правое крыло от центрального входа) установлено по одному пожарному извещателю, - в помещениях кладовой (1 этаж, правое крыло здания, напротив боксерского зала) установлено по одному пожарному извещателю, - в складском помещении (1 этаж, центральная часть здания, коридор ведущем к актовому залу) установлен один пожарный извещатель, - в помещении архива (первый этаж, центральная часть здания) установлен один пожарный извещатель, - в помещении раздевалки спортивного зала (первый этаж, северная часть здания) установлен один пожарный извещатель, - в подсобном помещении актового зала (первый этаж) установлен один пожарный извещатель. <p>В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей.</p>	<p>монит о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 13.3.2 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утвержденных и введенных в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175</p>	
2.	<p>Помещения спортивного зала и хранения спортивного инвентаря на первом этаже не заполнены средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматической установкой пожарной сигнализации). В указанных помещениях отсутствуют пожарные извещатели.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;</p> <p>статья 4, статья 54, статья 83, статья 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п. 13.3.2, п. А10 приложения А, п. 30 таблицы А 3 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утвержденных и введенных в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 175;</p> <p>п. 4, п. 14, п. 38 таблицы 3 Норм пожарной безопасности НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения»</p>	05.06.2014 г.

		ния и автоматической пожарной сигнализацией», утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 315.	
3.	Руководитель организации директор МОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. Усогорск и лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте не прошли обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»; пли. 31, 36, 37 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645, зарегистрированы в Минюсте России 21.01.2008 г., регистр. № 10938	05.06.2014 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указаниями нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОПД Удорского района УНД ГУ МЧС России по РК
Государственный инспектор Удорского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Смоляр А.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«16» июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Усогор
(подпись)

директор МДТ
(должность, фамилия, инициалы)

«16» июня 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999