



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми**

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 28-59-10, факс: 24-20-06, e-mail: gurk@gukomi.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел/факс: 30-34-34, e-mail: ogpnrk@gukomi.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района

169240, Удорский район, с. Кослан, ул. Нагорная, д. 1,
тел/факс: 8(82135)34-120, e-mail: OGP_N_UDORA@mail.ru

Предписание № 88/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному учреждению дополнительного образования

"Дом детского творчества" пгт. Усогорск

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД ПР Удорского района УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми от 03 октября 2016 года № 88 Молодцова Ильи Яковлевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя
органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 11 по 13 октября 2016 года Пашкиным Ильей Михайловичем, старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми и Логиновой Лилией Михайловной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Удорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми проведена плановая проверка объекта защиты - здания дома детского творчества, расположенного по адресу: 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Ленина, д. 18

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск Кнутас Татьяной Алексеевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Графическая часть плана эвакуации, разработанного и утвержденного руководителем учреждения, не соответствует плану строения технического паспорта БТИ, а именно: в плане эвакуации не отражен фактически имеющийся выход с правого крыла на первом этаже здания.	часть 4 статьи 4, статья 6, статья 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»; пункты 4.5 и 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 260-ст.	10.10.2017	
2	Специальная программа пожарно-технического минимума, разработанная для обучения работников образовательного учреждения, не согласована с органом государственного пожарного надзора.	статья 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645.	10.10.2017	
3	Руководитель организации не установил периодичность осмотра огнетушителей, а также не обеспечил их своевременные проверки.	пункт 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»;	10.10.2017	

4	В здании учреждения на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение в помещениях № 1,2,15,16,17,18,23,24,25,31,32,41,45, 46, 48,49,50,52,53,60 первого этажа и № 22,23,25,28,36,38 экспликации к поэтажному плану технического паспорта БТИ.	ч.4 ст.4, ст.6, ст. 84, ст.89, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункт 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержденных и введенных в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171; п. 7.73 и п.7.74 Строительных норм и правил СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» утверждены постановлением Минстроя РФ от 02 августа 1995 г. № 18-78.	10.10.2017	
5	В помещениях № 2,17,24,34,38,39, 40,41,44,45,47 первого этажа и № 28 второго этажа экспликации к поэтажному плану паспорта БТИ здания учреждения допускается эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	подпункт «в» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»;	10.10.2017	
6	В помещениях № 3 (за перегородкой), 19,54 первого этажа и № 26 второго этажа экспликации к поэтажному плану паспорта БТИ здания отсутствует второй пожарный извещатель.	часть 4 статьи 4, статья 6, статья 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 от 22.07.2008г., пункт 13.3.2 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	10.10.2017	
7	В помещения № 39,40,42,43,46,47,55 первого этажа экспликации к поэтажному плану паспорта БТИ не	часть 4 статьи 4, статья 6, статья 83 Федерального закона «Технический	10.10.2017	

	защищены автоматической установкой пожарной сигнализации.	регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 от 22.07.2008г.; п. А10, п. 38 таблицы А3 приложения А «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;		
8	На пути эвакуации в тамбуре выхода, ведущего непосредственно на улицу (помещение № 15 экспликации к поэтажному плану паспорта БТИ), допускается загромождение прохода различным оборудованием, препятствующим свободной эвакуации людей.	подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»	10.10.2017	
9	Под лестничным маршем, ведущим из помещения тамбура, ведущего непосредственно на улицу, (помещение № 48 экспликации первого этажа плана паспорта БТИ) допускается хранение различного имущества и инвентаря.	подпункт «к» пункта 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»	10.10.2017	
10	В помещении электрощитовой (помещение № 20 экспликации первого этажа плана паспорта БТИ) допускается размещение различного горючего имущества и материалов.	подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»;	10.10.2017	
11	В помещении электрощитовой (помещение № 20 экспликации	часть 1 и 2 статьи 142 Федерального закона	10.10.2017	

	первого этажа плана паспорта БТИ) допускается эксплуатация электроустановок и электросетей в условиях не соответствующих требованиям нормативных документов, определяющих их безопасную эксплуатацию, а именно: в помещении электрощитовой допускается эксплуатация электрического водонагревательного прибора и поступление воды в моечную раковину со смесителем, расположенные в 1,5 метрах от распределительного электрощита.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 от 22.07.2008г.;		
12	Дверь лестничной клетки (помещение № 25 экспликации первого этажа плана паспорта БТИ) не имеет приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах.	часть 4 статьи 4, статья 6, статья 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123 от 22.07.2008г., пункт 4.2.7 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	10.10.2017	
13	В помещении электрощитовой (помещение № 20 экспликации первого этажа плана паспорта БТИ) допускается эксплуатация кабелей (проводов) с видимыми повреждениями изоляционного слоя.	подпункт «б» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»;	10.10.2017	
14	В помещении костюмерной (помещение № 19 экспликации первого этажа плана паспорта БТИ) допускается эксплуатация электрической розетки с видимыми повреждениями корпуса.	подпункт «б» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. за № 390 «О противопожарном режиме»;	10.10.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности
Удорского района управления надзорной деятельности

профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми

Пашкин Илья Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



(Handwritten signature)
(Подпись)

« 13 » октября 20 16 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности Удорского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми
Логина Лилия Михайловна
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)



« 13 » октября 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МУДО «Дом детского творчества»
п.г.т. Усогорск Кнутас Татьяна Алексеевна
ния, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного
кного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

« 13 » октября 20 16 г.